

AquaparkGranit
StrzełińskieCentrum
Sportowo-EdukacyjneSp.zo. o.
ul.gen.L.Okulickiego10
57-100Strzelin
tel.:717902630
Nr / 177/2017



Strzelin, 14.09.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **SCS-E164/2017 „Budowa budynku rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele”**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuję:

Pytanie 1: Proszę o wskazanie, które drzwi w przedmiotowym budynku mają mieć odporność ogniową EI30?

Odpowiedź: Drzwi z odpornością EI30 wskazane są na rysunku rzutu parteru. Dodatkowo w drzwiach przeciwpożarowych kotłowni zamontować klamkę zgodnie z normami kotłowni wybudowanych na gaz ziemny.