

Zużycie energii elektrycznej w kWh w rozbiciu na poszczególne miesiące dla obiektu krytej pływalni oraz kortu tenisowego z funkcją lodowiska znajdujących się przy ul. Okulickiego w Strzelinie

MIESIĄC	KRYTA PŁYWALNIA	KORT TENISOWY / LODOWISKO
Styczeń 2017	62690	-
Luty 2017	63028	-
Marzec 2017	68575	200/ prognoza
Kwiecień 2017	50926	200/ prognoza
Maj 2017	63481	200/ prognoza
Czerwiec 2017	61154	200/ prognoza
Lipiec 2017	68263	200/ prognoza
Sierpień 2017	69879	200/ prognoza
Wrzesień 2017	60113	200/ prognoza
Październik 2017	61267	200/ prognoza
Listopad 2017	57840	4765
Grudzień 2017	54563	29317
Styczeń 2018	-	27097
Luty 2018	-	18320
SUMA	741779	81099